

ZHZP-BG-01



170121340460

# 检测报告

(Q检)字(2021)第210114-31号

样品类别: 固定污染源废气

委托单位: 北京兴邦物业管理有限责任公司(万芳园二区锅炉房)

受检单位: 北京兴邦物业管理有限责任公司(万芳园二区锅炉房)

编制日期: 2021-01-19

北京中环质评环境监测有限公司

# 说 明

1. 检验报告未加盖本公司“检验检测专用章”和骑缝章无效。
2. 报告无签发人、审核人、编制人签字无效。
3. 复制检验报告未重新加盖检验检测专用章无效。
4. 报告任何形式的涂改、增删均无效。
5. 对检验报告有异议,在收到报告之日起七天内向本公司提出,逾期不予受理。
6. 未经本机构批准,不得复制(全文复制除外)报告。
7. 未经本公司书面同意,本报告及数据不得用于商品广告,违者必究。
8. 本机构不负责抽样(如样品是由客户提供)时,结果仅适用于客户提供的样品。



邮编: 100166

电话: 010-53317692

网址: [www.zhphjtc.com](http://www.zhphjtc.com)

E-mail: [zhphjtc@hotmail.com](mailto:zhphjtc@hotmail.com)

地址: 北京市丰台区大瓦窑中路 305 号 436-438 室


# 检测报告

## TEST REPORT

(Q检)字(2021)第210114-31号

第1页共2页

委托单位	北京兴邦物业管理有限责任公司(万芳园二区锅炉房)		
受检单位	北京兴邦物业管理有限责任公司(万芳园二区锅炉房)		
受检地址	北京市丰台区万芳园二区		
检测项目	氮氧化物		
限值依据	/		
检测依据	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014 《固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996		
检测类别	委托检测	样品来源	采样
采样时间	2021-01-14	分析日期	2021-01-14~2021-01-19
检测仪器	GH-60E 自动烟尘烟气测试仪		
受检设备	锅炉/窑炉厂商: 法国德地氏公司		
	锅炉/窑炉名称/型号: GTE525 承压热水锅炉		
	净化方式:	低氮燃烧	排气筒截面积: (m <sup>2</sup> ) 0.1257
	锅炉投运日期:	2017年11月	主要燃料: 天然气
工 况	含湿量 (%)	11.5	排气筒高度 (m) 70
	基准含氧量 (%)	3.5	实测含氧量 (%) 5.4
	大气压 (kPa)	102.23	烟气流速 (m/s) 5.43
	烟气温度 (°C)	58.6	标态干废气量 (m <sup>3</sup> /h) 1824
备注	/		

签发人:  审核人: 刘悦 编制人:  签发日期(检测章): 2021-01-19

地址: 北京市丰台区大瓦窑中路305号436-438室 电话 010-53317692

# 检测报告

## TEST REPORT

(Q 检) 字 (2021) 第 210114-31 号

第 2 页 共 2 页

检测结果					
样品名称	采样位置	检测项目	实测排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	折算排放浓度(mg/m <sup>3</sup> )	排放速率 (kg/h)
锅炉废气	8 号锅炉排气口	氮氧化物	62	70	0.11

----- 本页以下空白 -----