

ZHZP-BG-01



170121340460

检测报告

(Q检)字(2022)第220303-46号

样品类别: 固定污染源废气

委托单位: 北京兴邦物业管理有限责任公司(芳菲路88号院锅炉房)

受检单位: 北京兴邦物业管理有限责任公司(芳菲路88号院锅炉房)

编制日期: 2022-03-08

北京中环质评环境监测有限公司

说 明

1. 检验报告未加盖本公司“检验检测专用章”和骑缝章无效。
2. 报告无签发人、审核人、编制人签字无效。
3. 复制检验报告未重新加盖检验检测专用章无效。
4. 报告任何形式的涂改、增删均无效。
5. 对检验报告有异议,在收到报告之日起七天内向本公司提出,逾期不予受理。
6. 未经本机构批准,不得复制(全文复制除外)报告。
7. 未经本公司书面同意,本报告及数据不得用于商品广告,违者必究。
8. 本机构不负责抽样(如样品是由客户提供)时,结果仅适用于客户提供的样品。



邮编: 100166

电话: 010-53317692

网址: www.zhphjtc.com

E-mail: zhphjtc@hotmail.com

地址: 北京市丰台区大瓦窑中路 305 号 436-438 室

检测报告
TEST REPORT

(Q检)字(2022)第220303-46号

第1页共2页

委托单位	北京兴邦物业管理有限责任公司(芳菲路88号院锅炉房)				
受检单位	北京兴邦物业管理有限责任公司(芳菲路88号院锅炉房)				
受检地址	北京市丰台区芳菲路88号院				
检测项目	氮氧化物				
限值依据	/				
检测依据	《固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014				
检测类别	委托检测	样品来源	采样		
采样日期	2022-03-03	分析日期	2022-03-03~2022-03-08		
检测仪器	GH-60E 自动烟尘烟气测试仪				
受检设备	锅炉/窑炉厂商: 法国德地氏				
	锅炉/窑炉名称/型号:	GTE524 承压热水锅炉			
	锅炉投运日期:	2018年11月	排气筒面积: (m ²)	0.1257	
	主要燃料:	天然气	净化方式:	低氮燃烧	烟气流速 (m/s)
工 况	基准含氧量 (%)	3.5	烟气流速 (m/s)	6.11	
	大气压 (kPa)	102.1	烟气温度 (°C)	75.2	
	实测含氧量 (%)	5.2	含湿量 (%)	11.4	
	标态干废气量 (m ³ /h)	1936			
备注	/				

签发人:

审核人:

刘悦

编制人:

签发日期(检测章): 2022-03-08

检测报告

TEST REPORT

(Q 检) 字 (2022) 第 220303-46 号

第 2 页 共 2 页

检测结果					
样品名称	采样位置	检测项目	实测排放浓度(mg/m ³)	折算排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
锅炉废气	11 号锅炉排气口	氮氧化物	51	56	0.10

注：数据仅对本次检测负责

----- 本页以下空白 -----