

检测报告

TEST REPORT

报告编号	FQ220909-23-02
Report number	
样品名称	固定污染源废气
Detection project	
委托单位	北京兴邦物业管理有限责任公司 (潘家园 9 号锅炉房)
Entrusted unit	
编制日期	2022 年 09 月 16 日
Date of establishment	

普锐赛斯(北京)环境监测技术有限公司
Precise(Beijing) Environmental Monitoring Technology Co., Ltd.



锐赛斯
RECISE

受控编号: PRCS-JJ-BG-13(G1)-1

普锐赛斯(北京)环境监测技术有限公司

Precise(Beijing) Environmental Monitoring Technology Co., Ltd.

检测报告

Test Report

报告编号: FQ220909-23-02

委托单位	北京兴邦物业管理有限责任公司(潘家园9号锅炉房)		
受检单位	北京兴邦物业管理有限责任公司(潘家园9号锅炉房)		
检测地址	北京市朝阳区来广营西路北苑8号		
检测项目	氮氧化物		
采样日期	2022年09月13日	检测时间	2022年09月13日-2022年09月16日
检测方法	GB/T 16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定于气态污染物采样方法》 HJ 693-2017《固定污染源排气中氮氧化物的测定 定位电解法》		
检测设备	GH-60E 自动烟尘烟气测试仪/PRCS-YS-101		
结论	检测结果详见检测结果汇总表。 <div style="text-align: right;">  签发日期: 2022年09月16日 </div>		

批准: 刘希英 审核: 张西峰 编制: 安信廷

普锐赛斯(北京)环境监测技术有限公司



普锐赛斯
PRECISE

受控编号: PRCS-JJ-BG-13(G1)-1

普锐赛斯 (北京) 环境监测技术有限公司
Precise(Beijing) Environmental Monitoring Technology Co., Ltd.

检测报告

Test Report

报告编号: FQ220909-23-02

采样位置	2号锅炉排放管道检测口		
锅炉设备 详细信息	锅炉设备名称: 燃油燃气热水锅炉	锅炉型号: WNS2.7-1/115/70-Y/Q	
	燃料种类: 气	烟囱高度: /	
	投运日期: 2016年11月	锅炉编号: C级 203990015	
检测结果汇总表			
序号	检测项目	计量单位	检测结果
1	烟气温度	℃	76.7
2	烟气含氧量	%	3.3
3	烟气含湿量	%	13.4
4	烟气平均流速	m/s	2.38
5	实测烟气流量	m ³ /h	1682
6	标干烟气流量	m ³ /h	1144
7	实测氮氧化物排放浓度	mg/m ³	38
8	折算氮氧化物排放浓度	mg/m ³	38
9	氮氧化物排放速率	kg/h	0.043
备注	/		

.....以下空白.....

抽田七续碎

说 明

1. 本报告无检测单位检测专用章和骑缝章无效。
2. 本报告无检验、审核、批准人签字无效。
3. 本报告涂改、复印未加盖检测单位公章无效。
4. 本报告检测结果仅对当次样品负责，检测结果中带“*”号项目为分包项目，分包流程符合检验检测机构程序文件。
5. 报告续表中检测项目不在本单位资质认定证书附表内。
6. 由其他单位或个人采集送检的样品，本机构仅对所检样品检测项目的检测结果负责，不对样品来源负责。
7. 未经许可本报告不得用于各类广告宣传活动。
8. 如对本报告有异议，应在收到报告十五日内提出，逾期不予受理，敬请谅解。