

检测报告

Test Report

报告编号: (F 检) 字 (2023) 第 0303-G02 号

检测类别:

Test Category

废 气

委托单位:

Entrust Unit

北京兴邦物业管理有限责任公司

(育芳园东里一号锅炉房)

委托类型:

Delegation Type

委托检测

国环中测环境监测(北京)有限公司
Guo Huan Zhong Ce Environmental Monitoring (Beijing) Co., Ltd.

2023年03月06日



检测报告

Test Report

(F 检) 字(2023) 第 0303-G02 号

共 2 页 第 1 页

委托单位	北京兴邦物业管理有限责任公司（育芳园东里一号锅炉房）		
受检单位	北京兴邦物业管理有限责任公司（育芳园东里一号锅炉房）		样品来源 现场采集
受检地址	育芳园东里一号锅炉房		检测类别 委托检测
采样日期	2023 年 03 月 03 日		分析日期 2023.03.03~2023.03.06
类别	检测项目	检出限	检测标准（方法） 主要检测仪器及编号
废气	氮氧化物	3 mg/m ³	HJ 693-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 自动烟尘烟气测试仪 /YS-027
备 注	/		

报告编制: 邵秀芳

批

准: 邵秀芳

审

核: 高山花

签发日期: 2023 年 03 月 06 日



(检验检测专用章)

检 测 报 告

Test Report

(F 检) 字 (2023) 第 0303-G02 号

共 2 页 第 2 页

检测结果汇总表

锅炉名称型号	GT413		
投运日期	2004.05	主要燃料	天然气
采样位置	DA001	负荷率（%）	>75
烟筒高度（m）	20		
烟气含氧量（%）	6.3	基准含氧量（%）	3.5
测点烟气平均温度（℃）	76.4	烟气含湿量（%）	9.6
烟气平均流速（m/s）	4.19	标态干烟气量（m³/h）	757
检测项目	检测结果		
氮氧化物	平均实测排放浓度（mg/m³）		47.7
	平均折算排放浓度（mg/m³）		56.8
	排放速率（kg/h）		3.61×10 ⁻²
备注：/			
以下空白			

报告结束