

检测报告

Test Report

报告编号: (F 检) 字(2023) 第 0411-G66 号

检测类别:

废气

Test Category

委托单位:

北京兴邦物业管理有限责任公司

Entrust Unit

(潘家园 9 号院锅炉房)

委托类型:

委托检测

Delegation Type

国环中测环境监测(北京)有限公司

Guo Huan Zhong Ce Environmental Monitoring (Beijing) Co., Ltd.

2023 年 04 月 18 日



检 测 报 告

Test Report

(F 检) 字 (2023) 第 0411-G66 号

共 2 页 第 1 页

委托单位	北京兴邦物业管理有限责任公司(潘家园 9 号院锅炉房)			
受检单位	北京兴邦物业管理有限责任公司(潘家园 9 号院锅炉房)		样品来源	采样
受检地址	潘家园 9 号院锅炉房		检测类别	委托检测
采样日期	2023 年 04 月 11 日		分析日期	2023.04.11~2023.04.18
类别	检测项目	检出限	检测标准 (方法)	主要检测仪器及编号
废气	氮氧化物	3 mg/m ³	HJ 693-2014 固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ/T 397-2007 固定源废气监测技术规范	自动烟尘烟气测试仪 /YS-027
备 注	/			

报告编制: 连文

批 准: 平东君

审 核: 高小花

签发日期: 2023 年 04 月 18 日

检测专用章

(检验检测专用章)

检 测 报 告

Test Report

(F 检) 字(2023) 第 0411-G66 号

共 2 页 第 2 页

检测结果汇总表

锅炉名称型号	WNS1.75-1.0/115/70-Y(Q)		
投运日期	2022.09	主要燃料	天然气
采样位置	DA003	负荷率 (%)	>75
烟筒高度 (m)	30		
烟气含氧量 (%)	3.2	基准含氧量 (%)	3.5
测点烟气平均温度 (℃)	58.2	烟气含湿量 (%)	9.6
烟气平均流速 (m/s)	3.42	标态干烟气量 (m³/h)	1803
检测项目	检测结果		
氮氧化物	平均实测排放浓度 (mg/m³)		22.7
	平均折算排放浓度 (mg/m³)		22.3
	排放速率 (kg/h)		4.09×10 ⁻²
备注: /			
以下空白			

报告结束