

180121340827

检测报告

Test Report

报告编号: (F 检) 字 (2023) 第 1020-G01 号

检测类别:

Test Category

废气

委托单位:

Entrust Unit

北京兴邦物业管理有限责任公司

委托类型:

Delegation Type

委托检测

国环中测环境监测(北京)有限公司

Guo Huan Zhong Ce Environmental Monitoring (Beijing) Co., Ltd.

2023 年 10 月 27 日



声 明

一、本检测报告仅对所检样品负责，检测结果仅反映对所检样品的评价，对检测结果使用不当引起的直接或间接后果，本中心不承担任何法律及经济责任。

二、本报告无编制、审核人签字和批准人签字，或涂改、未盖本机构红色印章无效。

三、报告无“国环中测环境监测（北京）有限公司检测专用章”和骑缝章无效。

四、本报告未经同意请勿复印，报告复印未加盖“国环中测环境监测（北京）有限公司检测专用章”和骑缝章无效。

五、本报告不得用于各类广告宣传。

六、本报告仅对委托方负责，如需提供给第三方使用，请于检测单位联系。

七、委托方对监测报告若有异议，须在收到报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不再受理，敬请谅解。

地 址：北京市大兴区金苑路甲15号6幢8层A801、A802室

邮 编：100076

联系电话：010-57278338

电子信箱：17184545@qq.com

网 址：www.ghzc.org.cn

检测报告

Test Report

(F 检) 字 (2023) 第 1020-G01 号

共 2 页 第 1 页

委托单位	北京兴邦物业管理有限责任公司			
受检单位	北京兴邦物业管理有限责任公司		样品来源	采样
受检地址	北京市朝阳区潘家园 9 号院		检测类别	委托检测
采样日期	2023 年 10 月 20 日		分析日期	2023.10.20~2023.10.27
类别	检测项目	检出限	检测标准 (方法)	主要检测仪器及编号
废气	氮氧化物	3 mg/m ³	HJ 693-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法	自动烟尘烟气测试仪 /YS-027
备 注	/			

报告编制: 连文

批 准: 平表君

审 核: 梅

签发日期: 2023 年 10 月 27 日 (检验检测专用章)



检测报告

Test Report

(F 检)字(2023)第 1020-G01 号

共 2 页 第 2 页

检测结果汇总表

锅炉名称型号	WNS1.75-1/115/70-Y/Q		
投运日期	2022.09	主要燃料	天然气
采样位置	DA003	负荷率 (%)	>75
烟筒高度 (m)	30		
烟气含氧量 (%)	6.2	基准含氧量 (%)	3.5
测点烟气平均温度 (℃)	77.0	烟气含湿量 (%)	9.6
烟气平均流速 (m/s)	4.96	标态干烟气量 (m³/h)	2438
检测项目	检测结果		
氮氧化物	平均实测排放浓度 (mg/m³)		20.0
	平均折算排放浓度 (mg/m³)		24.0
	排放速率 (kg/h)		4.88×10 ⁻²
备注： /			
以下空白			

报告结束

国环中测环境监测(北京)有限公司

电话: 010-67000618 010-57278338

地址: 北京大兴区金苑路甲 15 号格雷众创园 A 座 801、802 网址: <http://www.ghzc.com>