

# 检测报告

Test Report

报告编号: (F 检) 字(2023) 第 1211-G01 号

检测类别:

废气

Test Category

委托单位:

北京兴邦物业管理有限责任公司

Entrust Unit

(万兴路 2 号院锅炉房)

委托类型:

委托检测

Delegation Type

国环中测环境监测(北京)有限公司

Guo Huan Zhong Ce Environmental Monitoring (Beijing) Co., Ltd.

2023 年 12 月 18 日



# 检 测 报 告

## Test Report

(F 检) 字 (2023) 第 1211-G01 号

共 2 页 第 1 页

委托单位	北京兴邦物业管理有限责任公司（万兴路 2 号院锅炉房）			
受检单位	北京兴邦物业管理有限责任公司（万兴路 2 号院锅炉房）	样品来源	采样	
受检地址	万兴路 2 号院锅炉房	检测类别	委托检测	
采样日期	2023 年 12 月 11 日	分析日期	2023.12.11~2023.12.18	
类别	检测项目	检出限	检测标准（方法）	主要检测仪器及编号
废气	氮氧化物	3 mg/m <sup>3</sup>	HJ 693-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法	自动烟尘烟气测试仪 /YS-027
备注	/			
以下空白				
报告编制:		批 准:		
审 核:		签发日期:	2023 年 12 月 18 日	

# 检测报告

## Test Report

(F 检) 字(2023) 第 1211-G01 号

共 2 页 第 2 页

### 检测结果汇总表一

锅炉名称型号	GT430-13		
投运日期	2014.10	主要燃料	天然气
采样位置	DA001	负荷率 (%)	>75
烟筒高度 (m)	50		
烟气含氧量 (%)	4.2	基准含氧量 (%)	3.5
测点烟气平均温度 (°C)	69.0	烟气含湿量 (%)	9.6
烟气平均流速 (m/s)	4.62	标态干烟气量 (m³/h)	1887
检测项目	检测结果		
氮氧化物	平均实测排放浓度 (mg/m³)		44.0
	平均折算排放浓度 (mg/m³)		46.0
	排放速率 (kg/h)		8.03x10 <sup>-2</sup>
备注: /			

### 检测结果汇总表二

锅炉名称型号	GT430-13		
投运日期	2014.10	主要燃料	天然气
采样位置	DA002	负荷率 (%)	>75
烟筒高度 (m)	50		
烟气含氧量 (%)	4.2	基准含氧量 (%)	3.5
测点烟气平均温度 (°C)	62.0	烟气含湿量 (%)	9.8
烟气平均流速 (m/s)	4.71	标态干烟气量 (m³/h)	1961
检测项目	检测结果		
氮氧化物	平均实测排放浓度 (mg/m³)		42.0
	平均折算排放浓度 (mg/m³)		44.0
	排放速率 (kg/h)		8.24x10 <sup>-2</sup>
备注: /			

\*\*\*报告结束\*\*\*