

检测报告

Test Report

报告编号: (F 检) 字(2023) 第 1211-G03 号

检测类别:

废气

Test Category

委托单位:

北京兴邦物业管理有限责任公司

Entrust Unit

(万兴路 4 号院锅炉房)

委托类型:

委托检测

Delegation Type

国环中测环境监测(北京)有限公司
Guo Huan Zhong Ce Environmental Monitoring (Beijing) Co., Ltd.

2023 年 12 月 18 日



检测报告

Test Report

(F 检) 字(2023) 第 1211-G03 号

共 2 页 第 1 页

委托单位	北京兴邦物业管理有限责任公司（万兴路 4 号院锅炉房）			
受检单位	北京兴邦物业管理有限责任公司（万兴路 4 号院锅炉房）	样品来源	采样	
受检地址	万兴路 4 号院锅炉房	检测类别	委托检测	
采样日期	2023 年 12 月 11 日	分析日期	2023.12.11~2023.12.18	
类别	检测项目	检出限	检测标准（方法）	主要检测仪器及编号
废气	氮氧化物	3 mg/m ³	HJ 693-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法	自动烟尘烟气测试仪 /YS-027
备注	/			

以下空白

报告编制:

王文

批 准:

平素君

审 核:

李敏

签发日期:2023 年 12 月 18 日



检测报告

Test Report

(F 检) 字(2023) 第 1211-G03 号

共 2 页 第 2 页

检测结果汇总表一

锅炉名称型号	GT530-24		
投运日期	2014.11	主要燃料	天然气
采样位置	DA001	负荷率 (%)	>75
烟筒高度 (m)	52		
烟气含氧量 (%)	4.1	基准含氧量 (%)	3.5
测点烟气平均温度 (°C)	77.0	烟气含湿量 (%)	9.5
烟气平均流速 (m/s)	5.22	标态干烟气量 (m³/h)	2088
检测项目	检测结果		
氮氧化物	平均实测排放浓度 (mg/m³)		37.0
	平均折算排放浓度 (mg/m³)		38.0
	排放速率 (kg/h)		7.73x10 ⁻²
备注: /			

检测结果汇总表二

锅炉名称型号	GT530-24		
投运日期	2014.11	主要燃料	天然气
采样位置	DA002	负荷率 (%)	>75
烟筒高度 (m)	52		
烟气含氧量 (%)	4.3	基准含氧量 (%)	3.5
测点烟气平均温度 (°C)	59.0	烟气含湿量 (%)	9.8
烟气平均流速 (m/s)	4.55	标态干烟气量 (m³/h)	1911
检测项目	检测结果		
氮氧化物	平均实测排放浓度 (mg/m³)		43.0
	平均折算排放浓度 (mg/m³)		45.0
	排放速率 (kg/h)		8.22x10 ⁻²
备注: /			

报告结束