



180121340827



国环中测
ZLJL-088

检测报告

Test Report

报告编号: (F检)字(2024)第0108-G03号

检测类别:

废气

Test Category

委托单位:

北京兴邦物业管理有限责任公司

Entrust Unit

委托类型:

委托检测

Delegation Type

国环中测环境监测(北京)有限公司

Guo Huan Zhong Ce Environmental Monitoring (Beijing) Co., Ltd.

2024年01月08日



检测 报告

Test Report

(F 检) 字(2024) 第 0108-G03 号

共 3 页 第 1 页

委托单位	北京兴邦物业管理有限责任公司			
受检单位	北京兴邦物业管理有限责任公司	样品来源	采样	
受检地址	北京朝阳区潘家园 9 号院	检测类别	委托检测	
采样日期	2024 年 01 月 08 日	分析日期	2024.01.08~2024.01.15	
类别	检测项目	检出限	检测标准 (方法)	主要检测仪器及编号
废气	氮氧化物	3 mg/m ³	HJ 693-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法	自动烟尘烟气测试仪 /YS-027
备注	/			
以下空白				
报告编制:		批 准:		
审 核:		签发日期:	2024 年 01 月 15 日	

检测报告

Test Report

(F 检) 字 (2024) 第 0108-G03 号

共 3 页 第 2 页

检测结果汇总表一

锅炉名称型号	WNS4.4-1/115/70-Y/Q		
投运日期	1999.09	主要燃料	天然气
采样位置	DA001	负荷率 (%)	>75
烟筒高度 (m)	30		
烟气含氧量 (%)	4.2	基准含氧量 (%)	3.5
测点烟气平均温度 (°C)	96.0	烟气含湿量 (%)	10.4
烟气平均流速 (m/s)	5.23	标态干烟气流 (m³/h)	3478
检测项目	检测结果		
氮氧化物	平均实测排放浓度 (mg/m³)		42.0
	平均折算排放浓度 (mg/m³)		44.0
	排放速率 (kg/h)		1.46x10 ⁻¹
备注: /			

检测结果汇总表二

锅炉名称型号	WNS2.7-1/115/70-Y/Q		
投运日期	1999.09	主要燃料	天然气
采样位置	DA002	负荷率 (%)	>75
烟筒高度 (m)	30		
烟气含氧量 (%)	3.9	基准含氧量 (%)	3.5
测点烟气平均温度 (°C)	64.0	烟气含湿量 (%)	9.2
烟气平均流速 (m/s)	4.59	标态干烟气流 (m³/h)	3384
检测项目	检测结果		
氮氧化物	平均实测排放浓度 (mg/m³)		19.0
	平均折算排放浓度 (mg/m³)		19.0
	排放速率 (kg/h)		6.43x10 ⁻²
备注: /			

检测报告

Test Report

(F 检)字(2024)第 0108-G03 号

共 3 页 第 3 页

检测结果汇总表三

锅炉名称型号	WNS1.75-1/115/70-Y/Q		
投运日期	2022.09	主要燃料	天然气
采样位置	DA003	负荷率 (%)	>75
烟筒高度 (m)	30		
烟气含氧量 (%)	4.1	基准含氧量 (%)	3.5
测点烟气平均温度 (°C)	78.0	烟气含湿量 (%)	9.4
烟气平均流速 (m/s)	4.53	标态干烟气量 (m³/h)	2227
检测项目	检测结果		
氮氧化物	平均实测排放浓度 (mg/m³)	15.0	
	平均折算排放浓度 (mg/m³)	16.0	
	排放速率 (kg/h)	3.34x10 ⁻²	
备注: /			

报告结束