

检测报告

Test Report

报告编号: (F 检) 字 (2024) 第 0109-F01 号

检测类别:

Test Category

废水

委托单位:

Entrust Unit

北京兴邦物业管理有限责任公司

(万芳园一区锅炉房)

委托类型:

Delegation Type

委托检测

国环中测环境监测(北京)有限公司

Guo Huan Zhong Ce Environmental Monitoring (Beijing) Co., Ltd.

2024年01月16日



检测报告

Test Report

(F 检)字(2024)第 0109-F01 号

共 2 页 第 1 页

受检单位	北京兴邦物业管理有限责任公司（万芳园一区锅炉房）			样品来源	采样
受检地址	万芳园一区锅炉房			样品状态	液态
样品日期	2024.01.09		检测日期	2024.01.09~2024.01.16	
样品编号	20240109-F01-1		样品名称	生活污水	
类别	检测项目	检出限	检测标准（方法）	主要检测仪器及编号	
废水	pH 值	/	HJ 1147-2020 水质 pH 的测定 电极法	PH 计/YS-036	
	悬浮物	5 mg/L	GB 11901-89 水质 悬浮物的测定 重量法	电热恒温干燥箱 /YS-007	
	化学需氧量	/	HJ/T 399-2007 水质 化学需氧量的测定 快速消解 分光光度法	COD 快速消解器/YS-102 可见分光光度计/YS-126	
	氨氮	0.025mg/L	HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	分光光度计/YS-126	
	动植物油类	0.06 mg/L	HJ 637-2018 水质 石油类和动植物油类的测定 红 外分光光度法	红外测油仪/YS-029	
	五日生化需 氧量	0.5 mg/L	HJ 505-2009 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测 定 稀释与接种法	生化培养箱/YS-041	
	总磷	0.01 mg/L	GB 11893-89 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	分光光度计/YS-126	
	全盐量 (溶解性总 固体)	2.5 mg/L	HJ/T 51-1999 水质 全盐量（溶解性总固体）的测 定 重量法	电热恒温干燥箱/YS-007 电子天平/FA2004/YS-004	

备注

报告编制:

王戈

批 准:

张君

审 核:

王戈

签发日期: 2024 年 01 月 16 日

(检验检测专用章)



检测报告

Test Report

(F 检) 字(2024) 第 0109-F01 号

共 2 页 第 2 页

检测结果汇总表

序号	检测项目	单位	采样位置	检测结果
1	pH 值	/	污水总排口	6.8
2	悬浮物	(mg/L)		2
3	化学需氧量	(mg/L)		21
4	氨氮	(mg/L)		0.350
5	动植物油类	(mg/L)		0.38
6	总磷	(mg/L)		0.09
7	全盐量 (溶解性总固体)	(mg/L)		288
8	五日生化需氧量	(mg/L)		8.0

以下空白

报告结束