



180121340827



# 检测报告

Test Report

报告编号: (F检)字(2024)第0617-G02号

检测类别:

废气

Test Category

委托单位:

北京兴邦物业管理有限责任公司

Entrust Unit

(潘家园9号锅炉房)

委托类型:

委托检测

Delegation Type

国环中测环境监测(北京)有限公司

Guo Huan Zhong Ce Environmental Monitoring (Beijing) Co., Ltd.

2024年06月21日



# 检测报告

## Test Report

(F 检) 字 (2024) 第 0617-G02 号

共 2 页 第 1 页

委托单位	北京兴邦物业管理有限责任公司（潘家园 9 号锅炉房）			
受检单位	北京兴邦物业管理有限责任公司（潘家园 9 号锅炉房）	样品来源	采样	
受检地址	潘家园 9 号锅炉房	检测类别	委托检测	
采样日期	2024 年 06 月 17 日	分析日期	2024.06.17~2024.06.21	
类别	检测项目	检出限	检测标准（方法）	主要检测仪器及编号
废气	氮氧化物	3 mg/m <sup>3</sup>	HJ 693-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法	自动烟尘烟气测试仪 /YS-027
备注	/			
以下空白				
报告编制:		批 准:		
审 核:		签发日期:	2024 年 06 月 21 日	



# 检测报告

Test Report

(F 检) 字 (2024) 第 0617-G02 号

共 2 页 第 2 页

检测结果汇总表

锅炉名称型号	WNS1.75-1/115/70-Y/Q		
投运日期	2022.09	主要燃料	天然气
采样位置	3#废气检测口	负荷率 (%)	>75
烟筒高度 (m)	30		
烟气含氧量 (%)	5.8	基准含氧量 (%)	3.5
测点烟气平均温度 (°C)	98.0	烟气含湿量 (%)	9.4
烟气平均流速 (m/s)	4.66	标态干烟气量 (m <sup>3</sup> /h)	2166
检测项目	检测结果		
氮氧化物	平均实测排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	20.6	
	平均折算排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	23.7	
	排放速率 (kg/h)	4.46x10 <sup>-2</sup>	
备注: /			

\*\*\*报告结束\*\*\*