



180121340827



检测报告

Test Report

报告编号: (F 检)字(2024)第 0718-G05 号

检测类别:

废气

Test Category

委托单位:

北京兴邦物业管理有限责任公司

Entrust Unit

委托类型:

委托检测

Delegation Type

国环中测环境监测(北京)有限公司

Guo Huan Zhong Ce Environmental Monitoring (Beijing) Co., Ltd.

2024年07月22日

检测报告

Test Report

(F 检)字(2024)第 0718-G05 号

共 2 页 第 1 页

委托单位	北京兴邦物业管理有限责任公司			
受检单位	北京兴邦物业管理有限责任公司	样品来源	采样	
受检地址	北京朝阳区潘家园 9 号院	检测类别	委托检测	
采样日期	2024 年 07 月 18 日	分析日期	2024.07.18~2024.07.22	
类别	检测项目	检出限	检测标准（方法）	主要检测仪器及编号
废气	氮氧化物	3 mg/m ³	HJ 693-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法	自动烟尘烟气测试仪 /YS-027
备注	/			

报告编制: 邵秀芳

批 准: 李素君

审 核: 李素君

签发日期: 2024 年 07 月 22 日



检测报告

Test Report

(F 检) 字(2024) 第 0718-G05 号

共 2 页 第 2 页

检测结果汇总表

锅炉名称型号	WNS1.75-1/115/70-Y/Q		
投运日期	2022.09	主要燃料	天然气
采样位置	DA003	负荷率 (%)	>75
烟筒高度 (m)	30		
烟气含氧量 (%)	4.1	基准含氧量 (%)	3.5
测点烟气平均温度 (°C)	76.0	烟气含湿量 (%)	9.7
烟气平均流速 (m/s)	5.47	标态干烟气量 (m³/h)	2696
检测项目	检测结果		
氮氧化物	平均实测排放浓度 (mg/m³)	19.0	
	平均折算排放浓度 (mg/m³)	20.0	
	排放速率 (kg/h)	5.12×10 ⁻²	
备注: /			

报告结束

