

检测报告

Test Report

报告编号: (F 检)字(2024)第 1024-G02 号

检测类别:

Test Category

废气

委托单位:

Entrust Unit

北京兴邦物业管理有限责任公司

委托类型:

Delegation Type

委托检测

国环中测环境监测(北京)有限公司
Guo Huan Zhong Ce Environmental Monitoring (Beijing) Co., Ltd.

2024年10月29日

检测报告

Test Report

(F 检) 字(2024) 第 1024-G02 号

共 2 页 第 1 页

委托单位	北京兴邦物业管理有限责任公司			样品来源	采样
受检单位	北京兴邦物业管理有限责任公司			检测类别	委托检测
受检地址	北京朝阳区潘家园 9 号院			分析日期	2024.10.24~2024.10.29
采样日期	2024 年 10 月 24 日		分析日期	2024.10.24~2024.10.29	
类别	检测项目	检出限	检测标准 (方法)	主要检测仪器及编号	
废气	氮氧化物	3 mg/m ³	HJ 693-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法	自动烟尘烟气测试仪 /YS-027	
备注	/				

报告编制: 刘司

批 准: 平东君

审 核: 樊

签发日期: 2024 年 10 月 29 日



检测报告

Test Report

(F 检) 字(2024) 第 1024-G02 号

共 2 页 第 2 页

检测结果汇总表

锅炉名称型号	WNS1.75-1/115/70-Y/Q		
投运日期	2022.09	主要燃料	天然气
采样位置	3#	负荷率 (%)	>75
烟筒高度 (m)	30		
烟气含氧量 (%)	8.2	基准含氧量 (%)	3.5
测点烟气平均温度 (°C)	72	烟气含湿量 (%)	8.2
烟气平均流速 (m/s)	10.92	标态干烟气量 (m ³ /h)	5613
检测项目	检测结果		
氮氧化物	平均实测排放浓度 (mg/m ³)	21	
	平均折算排放浓度 (mg/m ³)	28.7	
	排放速率 (kg/h)	1.18 × 10 ⁻¹	
备注: /			

报告结束