



240120340325



检测报告

Test Report

报告编号: (F 检) 字(2024) 第 1210-G13 号

检测类别:

废气

Test Category

委托单位:

北京兴邦物业管理有限责任公司 (万兴路 4
号院锅炉房)

Entrust Unit

委托类型:

委托检测

Delegation Type

国环中测环境监测(北京)有限公司

Guo Huan Zhong Ce Environmental Monitoring (Beijing) Co., Ltd.

2024 年 12 月 19 日

检测报告

Test Report

(F 检) 字(2024) 第 1210-G13 号

共 2 页 第 1 页

委托单位	北京兴邦物业管理有限责任公司（万兴路 4 号院锅炉房）			
受检单位	北京兴邦物业管理有限责任公司（万兴路 4 号院锅炉房）	样品来源	采样	
受检地址	万兴路 4 号院锅炉房	检测类别	委托检测	
采样日期	2024 年 12 月 10 日	分析日期	2024.12.10~2024.12.19	
类别	检测项目	检出限	检测标准（方法）	主要检测仪器及编号
废气	氮氧化物	3 mg/m ³	HJ 693-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法	自动烟尘烟气测试仪 /YS-045

本页以下空白

报告编制: 刘国

批 准: 刘国

审 核: 李素君

签发日期: 2024 年 12 月 19 日



检测报告

Test Report

(F 检) 字(2024) 第 1210-G13 号

共 2 页 第 2 页

检测结果汇总表一

锅炉名称型号	GT530-24		
投运日期	2014.11	主要燃料	天然气
采样位置	1#锅炉废气采样口	负荷率 (%)	>70
烟筒高度 (m)	52		
烟气含氧量 (%)	7.8	基准含氧量 (%)	3.5
测点烟气平均温度 (°C)	82.1	烟气含湿量 (%)	8.1
烟气平均流速 (m/s)	3.78	标态干烟气量 (m ³ /h)	1548
检测项目	检测结果		
氮氧化物	平均实测排放浓度 (mg/m ³)		51.4
	平均折算排放浓度 (mg/m ³)		68.1
	排放速率 (kg/h)		7.96 × 10 ⁻²
备注: /			

检测结果汇总表二

锅炉名称型号	GT530-24		
投运日期	2014.11	主要燃料	天然气
采样位置	2#锅炉废气采样口	负荷率 (%)	>70
烟筒高度 (m)	52		
烟气含氧量 (%)	8.2	基准含氧量 (%)	3.5
测点烟气平均温度 (°C)	76.4	烟气含湿量 (%)	7.8
烟气平均流速 (m/s)	3.99	标态干烟气量 (m ³ /h)	1666
检测项目	检测结果		
氮氧化物	平均实测排放浓度 (mg/m ³)		41.2
	平均折算排放浓度 (mg/m ³)		56.3
	排放速率 (kg/h)		6.86 × 10 ⁻²
备注: /			

报告结束