

# 检测报告

Test Report

报告编号: (F 检) 字(2025) 第 0113-G06 号

检测类别:

废气

Test Category

委托单位:

北京兴邦物业管理有限责任公司

Entrust Unit

委托类型:

委托检测

Delegation Type

国环中测环境监测(北京)有限公司

Guo Huan Zhong Ce Environmental Monitoring (Beijing) Co., Ltd.

2025年01月15日

# 检测报告

Test Report

(F 检) 字(2025) 第 0113-G06 号

共 2 页 第 1 页

委托单位	北京兴邦物业管理有限责任公司			
受检单位	北京兴邦物业管理有限责任公司	样品来源	采样	
受检地址	北京朝阳区潘家园 9 号院	检测类别	委托检测	
采样日期	2025 年 01 月 13 日	分析日期	2025.01.13~2025.01.15	
类别	检测项目	检出限	检测标准 (方法)	主要检测仪器及编号
废气	氮氧化物	3 mg/m <sup>3</sup>	HJ 693-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法	自动烟尘烟气测试仪 /YS-027
备注	/			

以下空白

报告编制: 张原

批 准: 张原

审 核: 张

签发日期: 2025 年 01 月 15 日



# 检测报告

## Test Report

(F 检) 字 (2025) 第 0113-G06 号

共 2 页 第 2 页

### 检测结果汇总表

锅炉名称型号	NLS52.8-1.0/115/70-Q		
投运日期	2000.5	主要燃料	天然气
采样位置	3#废气检测口	烟筒高度 (m)	30
烟气含氧量 (%)	5.1	基准含氧量 (%)	3.5
测点烟气平均温度 (°C)	72.2	烟气含湿量 (%)	12.1
烟气平均流速 (m/s)	4.76	标态干烟气量 (m³/h)	2357
检测项目	检测结果		
氮氧化物	平均实测排放浓度 (mg/m³)	25	
	平均折算排放浓度 (mg/m³)	28	
	排放速率 (kg/h)	5.89x10 <sup>-2</sup>	
备注: /			

\*\*\*报告结束\*\*\*