

检测报告

Test Report

报告编号: (F 检)字(2025)第 0108-G03 号

检测类别:

Test Category

废气

委托单位:

Entrust Unit

北京兴邦物业管理有限责任公司

委托类型:

Delegation Type

委托检测



国环中测环境监测(北京)有限公司

Guo Huan Zhong Ce Environmental Monitoring (Beijing) Co., Ltd.

2025年01月15日



检测报告

Test Report

(F 检) 字(2025) 第 0108-G03 号

共 2 页 第 1 页

委托单位	北京兴邦物业管理有限责任公司			
受检单位	北京兴邦物业管理有限责任公司	样品来源	采样	
受检地址	北京朝阳区潘家园 9 号院	检测类别	委托检测	
采样日期	2025 年 01 月 08 日	分析日期	2025.01.08~2025.01.15	
类别	检测项目	检出限	检测标准（方法）	主要检测仪器及编号
废气	氮氧化物	3 mg/m ³	HJ 693-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法	自动烟尘烟气测试仪 /YS-027
本页以下空白				
报告编制:	张佩	批 准:	于志君	
审 核:	甘兵	签发日期:	2025 年 01 月 15 日	

检测报告

Test Report

(F 检) 字(2025) 第 0108-G03 号

共 2 页 第 2 页

检测结果汇总表一

锅炉名称型号	NLSS2.8-1.0/115/70-Q		
投运日期	2000.5	主要燃料	天然气
采样位置	DA001	负荷率 (%)	>70
烟筒高度 (m)	30		
烟气含氧量 (%)	6.1	基准含氧量 (%)	3.5
测点烟气平均温度 (°C)	85.2	烟气含湿量 (%)	14.5
烟气平均流速 (m/s)	6.50	标态干烟气量 (m³/h)	4472
检测项目	检测结果		
氮氧化物	平均实测排放浓度 (mg/m³)	6	
	平均折算排放浓度 (mg/m³)	7	
	排放速率 (kg/h)	2.68 × 10 ⁻²	

检测结果汇总表二

锅炉名称型号	NLSS2.8-1.0/115/70-Q		
投运日期	2000.5	主要燃料	天然气
采样位置	DA002	负荷率 (%)	>70
烟筒高度 (m)	30		
烟气含氧量 (%)	8.0	基准含氧量 (%)	3.5
测点烟气平均温度 (°C)	71.2	烟气含湿量 (%)	12.8
烟气平均流速 (m/s)	4.43	标态干烟气量 (m³/h)	11210
检测项目	检测结果		
氮氧化物	平均实测排放浓度 (mg/m³)	17	
	平均折算排放浓度 (mg/m³)	23	
	排放速率 (kg/h)	1.91 × 10 ⁻¹	

报告结束