



检测报告

Test Report

报告编号: (F 检)字(2025)第 0210-G01 号

检测类别:

Test Category

废气

委托单位:

Entrust Unit

北京兴邦物业管理有限责任公司

委托类型:

Delegation Type

委托检测

国环中测环境监测(北京)有限公司

Guo Huan Zhong Ce Environmental Monitoring (Beijing) Co., Ltd.

2025年02月18日

检测报告

Test Report

(F 检) 字 (2025) 第 0210-G01 号

共 2 页 第 1 页

委托单位	北京兴邦物业管理有限责任公司			
受检单位	北京兴邦物业管理有限责任公司	样品来源	采样	
受检地址	北京朝阳区潘家园 9 号院	检测类别	委托检测	
采样日期	2025 年 02 月 10 日	分析日期	2025.02.10~2025.02.18	
类别	检测项目	检出限	检测标准 (方法)	主要检测仪器及编号
废气	氮氧化物	3 mg/m ³	HJ 693-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法	自动烟尘烟气测试仪 /YS-027

本页以下空白

报告编制: 张源

批 准: 尹素君

审 核: 张

签发日期: 2025 年 02 月 18 日



(检验检测专用章)

检测报告

Test Report

(F 检) 字(2025) 第 0210-G01 号

共 2 页 第 2 页

检测结果汇总表一

锅炉名称型号	WNS2.8-1.0/115/70-Q		
投运日期	2000.5	主要燃料	天然气
采样位置	DA001	负荷率 (%)	>70
烟筒高度 (m)	30		
烟气含氧量 (%)	4.1	基准含氧量 (%)	3.5
测点烟气平均温度 (°C)	79.5	烟气含湿量 (%)	13.4
烟气平均流速 (m/s)	5.29	标态干烟气量 (m³/h)	2533
检测项目	检测结果		
氮氧化物	平均实测排放浓度 (mg/m³)		24
	平均折算排放浓度 (mg/m³)		25
	排放速率 (kg/h)		6.08×10^{-2}

检测结果汇总表二

锅炉名称型号	WNS2.8-1.0/115/70-Q		
投运日期	2000.5	主要燃料	天然气
采样位置	DA003	负荷率 (%)	>70
烟筒高度 (m)	30		
烟气含氧量 (%)	5.5	基准含氧量 (%)	3.5
测点烟气平均温度 (°C)	81.3	烟气含湿量 (%)	12.9
烟气平均流速 (m/s)	5.00	标态干烟气量 (m³/h)	2395
检测项目	检测结果		
氮氧化物	平均实测排放浓度 (mg/m³)		21
	平均折算排放浓度 (mg/m³)		24
	排放速率 (kg/h)		5.03×10^{-2}

报告结束