



240120340325



# 检测报告

Test Report

报告编号: (F 检) 字(2025) 第 0214-G19 号

检测类别:

废气

Test Category

委托单位:

北京兴邦物业管理有限责任公司

Entrust Unit

委托类型:

委托检测

Delegation Type

国环中测环境监测(北京)有限公司

Guo Huan Zhong Ce Environmental Monitoring (Beijing) Co., Ltd.

2025年02月21日



# 检测报告

## Test Report

(F 检)字(2025)第 0214-G19 号

共 2 页 第 1 页

委托单位	北京兴邦物业管理有限责任公司		
受检单位	北京兴邦物业管理有限责任公司	样品来源	采样
受检地址	北京朝阳区潘家园 9 号院	检测类别	委托检测
采样日期	2025 年 02 月 14 日	分析日期	2025.02.14~2025.02.21
类别	检测项目	检出限	检测标准（方法） 主要检测仪器及编号
废气	氮氧化物	3 mg/m <sup>3</sup>	HJ 693-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 自动烟尘烟气测试仪 /YS-027
备注	/		
以下空白			
报告编制:	张淑	批 准:	覃袁君
审 核:	甘	签发日期:	2025 年 02 月 21 日





# 检 测 报 告

## Test Report

(F 检) 字(2025) 第 0214-G19 号

共 2 页 第 2 页

### 检测结果汇总表

锅炉名称型号	NLSS2.8-1.0/115/70-Q		
投运日期	2000.5	主要燃料	天然气
采样位置	DA002	负荷率 (%)	>70
烟筒高度 (m)	30		
烟气含氧量 (%)	9.3	基准含氧量 (%)	3.5
测点烟气平均温度 (°C)	67.8	烟气含湿量 (%)	12.5
烟气平均流速 (m/s)	5.19	标态干烟气量 (m <sup>3</sup> /h)	2577
检测项目	检测结果		
氮氧化物	平均实测排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	12	
	平均折算排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	20	
	排放速率 (kg/h)	3.09x10 <sup>-2</sup>	

\*\*\*报告结束\*\*\*