



检测报告

Test Report

报告编号: (F检)字(2025)第 0410-G01 号

检测类别:

Test Category

委托单位:

Entrust Unit

委托类型:

Delegation Type

北京兴邦物业管理有限公司

委托检测

废气

国环中测环境监测(北京)有限公司

Guo Huan Zhong Ce Environmental Monitoring (Beijing) Co., Ltd.

2025 年 04 月 15 日

检测报告

Test Report

(F检)字(2025)第 0410-G01 号

共 2 页 第 1 页

委托单位	北京兴邦物业管理有限责任公司		
受检单位	北京兴邦物业管理有限责任公司		
受检地址	北京朝阳区潘家园 9 号院		
采样日期	2025 年 04 月 10 日	分析日期	2025.04.10~2025.04.15
类别	检测项目	检出限	检测标准（方法）
废气	氮氧化物	3 mg/m ³	HJ 693-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法
自动烟尘烟气测试仪		/YS-045	

本页以下空白

报告编制: 王成

审核: 王成

签发日期: 2025 年 04 月 15 日

检测专用章 (检验检测专用章)

国环中测环境监测（北京）有限公司

地址: 北京大兴区金苑路甲 15 号格雷众创园 A 座 801、802 网址: <http://www.ghzc.org.cn> 电话: 010-67000618 010-57278338

检 测 报 告

Test Report

(F检)字(2025)第 0410-G01 号

检测结果汇总表

共 2 页 第 2 页

锅炉名称型号		WNS1.75-1/115/70-Y/Q	
投运日期	2022.09	主要燃料	天然气
采样位置	DA003	负荷率 (%)	>70
烟筒高度 (m)	30		
烟气含氧量 (%)	7.1	基准含氧量 (%)	3.5
测点烟气平均温度 (℃)	57.2	烟气含湿量 (%)	9.4
烟气平均流速 (m/s)	3.08	标态干烟气量 (m³/h)	1615
检测项目	检测结果		
氮氧化物	平均实测排放浓度 (mg/m³)	14.7	
	平均折算排放浓度 (mg/m³)	18.5	
	排放速率 (kg/h)	2.37×10 ⁻²	

报告结束