



240120340325

ZLJL-088

检测报告

Test Report

报告编号: (F 检) 字 (2025) 第 0519-G03 号

检测类别:

废气

Test Category

委托单位:

北京兴邦物业管理有限公司

Entrust Unit

委托类型:

委托检测

Delegation Type



国环中测环境监测(北京)有限公司

Guo Huan Zhong Ce Environmental Monitoring (Beijing) Co., Ltd.

2025 年 05 月 22 日



检测报告

Test Report

(F 检) 字(2025) 第 0519-G03 号

共 2 页 第 1 页

委托单位	北京兴邦物业管理有限责任公司			
受检单位	北京兴邦物业管理有限责任公司		样品来源	采样
受检地址	北京朝阳区潘家园 9 号院		检测类别	委托检测
采样日期	2025 年 05 月 19 日		分析日期	2025.05.19~2025.05.22
类别	检测项目	检出限	检测标准（方法）	主要检测仪器及编号
废气	氮氧化物	3 mg/m ³	HJ 693-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法	自动烟尘烟气测试仪 /YS-045

本页以下空白

报告编制: 张原

批 准:

王超

审

核:

王超

签发日期: 2025 年 05 月 22 日



检 测 报 告

Test Report

(F 检) 字(2025) 第 0519-G03 号 共 2 页 第 2 页
检测结果汇总表

锅炉名称型号	WNS1.75-1.0/115/70-Y/Q		
投运日期	2022.9	主要燃料	天然气
采样位置	3#废气检测口	负荷率 (%)	>70
烟筒高度 (m)	30		
烟气含氧量 (%)	3.6	基准含氧量 (%)	3.5
测点烟气平均温度 (℃)	58.9	烟气含湿量 (%)	9.7
烟气平均流速 (m/s)	3.26	标态干烟气量 (m³/h)	1677
检测项目	检测结果		
氮氧化物	平均实测排放浓度 (mg/m³)		22.9
	平均折算排放浓度 (mg/m³)		23
	排放速率 (kg/h)		3.84×10^{-2}

报告结束

